



I følge liste

Nytt krav om at tilstandskontroll av forbruksanlegg for gass skal utføres av uavhengig kontrollør

Dette brevet er sendt som informasjon til alle klienter som er registrert med forbruksanlegg for brannfarlig gass kategori 1 og 2 (herunder LPG/propan) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, innførte bl.a. krav om at tilstandskontrollen av utstyr og anlegg for bruk av brannfarlig gass, heretter skal utføres av uavhengig kontrollør. Det betyr at kontrollen skal utføres av virksomhet som har søkt om akkreditering og blitt prekvalifisert av Norsk Akkreditering (NA). Liste over virksomheter som er prekvalifisert er å finne på:

www.dsb.no/farlige_stoffer/brannfarlig_reaksjonsfarlig_og_trykksatt_stoff/prekvalifiserte_virksomheter

Kravet er gjeldene fra 1.1.2011.

Fra 1.1.2012 skal kontrollen utføres av virksomhet som er akkreditert av NA. Liste over akkrediterte inspeksjonsorganer vil da fremkomme på www.akkreditert.no

Kravet om uavhengig kontroll gjelder for gassanlegg for bruk av brannfarlig gass kategori 1 og 2 tilknyttet

- fast rørnett med over- eller undergrunnstank,
- rørsystem for distribusjon av gass, eller
- flaskebatterier.

Frittliggende eneboliger og frittliggende fritidsboliger er unntatt fra kravet om at den systematiske tilstandskontrollen skal utføres av en uavhengig kontrollør. Gassanlegg tilknyttet slike boliger skal allikevel kontrolleres av kontrollør med nødvendig kompetanse.


Nytt i forskriften er også at det for boliger herunder frittliggende boliger, boligkomplekser mv, skal foreligge en avtale med kontrollør om utføring av den systematiske tilstandskontrollen.

Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1, Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel, gir anbefalinger når det gjelder kontrollintervaller for gassanlegg og utstyr. Kontrollintervallene bør for øvrig justeres i forhold til produsentens anbefalinger, anleggets driftstid, bruksmønster, omgivelser og driftserfaringer. Link til temaveiledningen:

www.dsb.no/farlig_stoff/brannfarlig_reaksjonsfarlig_og_trykksatt_stoff/veiledninger

DSB og kommunen v/brannvesenet fører tilsyn med at kravene i nevnte forskrift overholdes.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for risikovirksomheter



Tom Ivar Hansen
avdelingsleder



Berit Svensen
sjefingeniør

Kopi: Virksomheter som er prekvalifisert av NA
Norsk Akkreditering, Fetveien 99, 2007 Kjeller